



PREVISIONE CONSUMO EDIFICI E VOLUMETRIE LORDE					
n°	Nome	Indirizzo	Pot. Termica [kW]	Volumetrie lorde v.p.p [mc]	Prev. consumo [MWh/anno]
1	Palazzo Marchini (Municipio)	Via F. Marchini, 1-2	660	2340	409,3
	Palazzo Asteggiano			2120	
	ex-Cascina Molines			2050	
	Sede VV.UU e custode			800	
2	Centro Sociale	Via M. Ausiliatrice, 67	205	3300	262,7
3	Nuova Residenza Anziani	Via M. Ausiliatrice, 63	136	4670	260,3
4	Uffici Comunali - ufficio tecnico	Via U. Scaletta, 11	41	7050	52,2
5	Officina e magazzino Comunale	Via U. Scaletta, 11	64		12,8
6	Magazzino AIB	Via U. Scaletta, 11	<35		23,5
7	Stadio Comunale	Via Taravellera, 6	3x30 + 2x34		4900
8	Bar + n° 2 tensostrutture (Paschè)	Via Taravellera	116+192+192		80,5
9	ex-Caserma Carabinieri	Via Marchini 12		1550	81,5
10	Asilo nido	Via Can. Pio Rolla, 4	115	1960	92,6
11	Scuola Materna	Via Genolino	135	5380	170,6
12	"F. Crolle"	Via Coazze, 82	407	9370	365,5
13	Selvaggio	Via Mons. C. Bovero	140	2950+950	192,2
14	Pontepietra scuola materna ed elementare zona vecchia	Via S. De Vitis, 15	200	3950	170,7
	Pontepietra scuola materna ed elementare zona nuova	Via S. De Vitis, 15	103		60,4
16	Associazioni	Via XX Settembre, 37	75	2400	72,8
17	Medie inferiori "F. Gonin"	Via Don A. Pogolotto, 45	600	24600	672,4
18	Scuola Collodi	Via Baronera n.34	115	5580	142,9
19	Nuova Scuola Anna Frank	Via Seminario n.3	550	18636	163,0
20	Nuova Scuola Anna Frank - Alloggio Custode	Via Seminario n.3			24,5
21	Nuova Palazzina Protezione Civile	Strada del Ferro	25	249	16,3
22	Impianti sportivi - spogliatoio settore giovanile Giaveno	Via Ricciardi	90 kW	348	53,8
23	Impianti sportivi - spogliatoio campo Edelweiss	Via Ricciardi	90 kW	408	64,5
24	Impianti sportivi - alloggio custode	Via Ricciardi	25	350	26,4
25	Impianti sportivi - spogliatoio campo a 5	Via Ricciardi	60	420	36,4
26	Ufficio Turistico	P.zza San Lorenzo	25	152	9,1
33	Ex Scuola Anna Frank	P.za Ruffinatti n.1			300,0
			Totale		3.910,6